



## Poročilo o izvedeni nalogi

### Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-23/106586-23/103337

Naročnik: DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE  
JAVORJE 25  
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Naročilo: Pogodba št. , PG-2300-23/106586-22/79806, z dne 28.12.2022

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Maribor, 06.10.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - vodohran Javorje, po UV dezinfekciji  
**Številka vzorca:** 23/103337  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE, JAVORJE 25, 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
**Vzorec odvzel:** Branka Lesnik, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 03.10.2023 09:20  
**Mesto odvzema:** Vodovod Javorje, vodohran Javorje, po UV dezinfekciji, pipa  
**Vzorec sprejel:** Branka Lesnik  
**Kraj in čas sprejema:** Kranj, 03.10.2023 13:45

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

### Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

### Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

### Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/106586-23/103337-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/106586-23/103337-M



## Poročilo o preskušanju

<b>Vzorec:</b>	Pitna voda - vodohran Javorje, po UV dezinfekciji		
<b>Matriks:</b>	Pitna voda		
<b>Številka vzorca:</b>	23/103337		
<b>Namen:</b>	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
<b>Naloga:</b>	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode		
<b>Vodja naloge:</b>	Branka Lesnik, dipl.san.inž.		
<b>Naročnik:</b>	DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE, JAVORJE 25, 4223 Poljane nad Škofjo Loko		
<b>Naročilo:</b>	Pogodba št. , PG-2300-23/106586-22/79806, z dne 28.12.2022		
<b>Predmet vzorčenja:</b>	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
<b>Plan vzorčenja:</b>	DN 200100, 03.10.2023		
<b>Mesto odvzema:</b>	Vodovod Javorje, vodohran Javorje, po UV dezinfekciji, pipa		
<b>Metoda vzorčenja:</b>	SIST ISO 5667-5:2007		
<b>Stanje vzorca:</b>	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
<b>Odvzem vzorca</b>	<b>Sprejem vzorca</b>	<b>Datum poročila:</b> 06.10.2023	
<b>Datum in ura:</b> 03.10.2023 09:20	<b>Datum in ura:</b> 03.10.2023 13:45		
<b>Odvzel:</b> Branka Lesnik, NLZOH OPKV	<b>Sprejel:</b> Branka Lesnik		

## Rezultati preskušanja

# Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
<b>Terenske meritve</b>					
Temperatura vode	8.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	03.10.23 03.10.23
Temperatura zraka	15 #	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	03.10.23 03.10.23
Vonj	brez vonja #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	03.10.23 03.10.23

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Branka Lesnik, dipl.san.inž. ob 06.10.2023 14:23

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - vodohran Javorje, po UV dezinfekciji  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 23/103337; Lab. št.: 23/11304  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode  
**Vodja naloge:** Branka Lesnik, dipl.san.inž.  
**Naročnik:** DRUŠTVO ZA ZDRAVO PITNO VODO JAVORJE, JAVORJE 25, 4223 Poljane nad Škofjo Loko  
**Naročilo:** Pogodba št. , PG-2300-23/106586-22/79806, z dne 28.12.2022  
**Mesto odvzema:** Vodovod Javorje, vodohran Javorje, po UV dezinfekciji, pipa  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

**Odvzem vzorca** **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 06.10.2023  
**Datum in ura:** 03.10.2023 09:20 **Datum in ura:** 03.10.2023 13:55  
**Odvzel:** Branka Lesnik, NLZOH OPKV **Prevzel:** Sabina Špenko

### Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	03.10.2023 04.10.2023
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	03.10.2023 04.10.2023
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	03.10.2023 05.10.2023
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	03.10.2023 06.10.2023

Analitik:  
Polonica Planina, univ. dipl. biol.

Odgovorna oseba:  
Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil

Elektronsko podpisal Tatjana Pavlica, dr. vet. med. spec. higijene živil ob 06.10.2023 12:58:04

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.