

Oznaka vzorca: **22/2959**

Teden: 2022.41: 10.10.2022 - 14.10.2022

Upravljavalec: Občina Železniki

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Paketi: Prosti klor + Skupina A 2022

Vodni sistem: SELCA

Oskrbno območje: SELCA (št. uporabnikov: 800)

Mesto vzorčenja: Osnovna šola Selca

Naslov mesta vzorčenja: Selca 95, Selca

Opomba mesta vzorčenja: pipa v kuhinji

Datum vzorčenja: 10.10.2022 08:40

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	10.10.2022	14.10.2022	
Motnost	=0,6	≤4	NTU	Skladen	10.10.2022	14.10.2022	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=16,2		°C	Skladen	10.10.2022	14.10.2022	
pH vrednost	=7,8	6.5..9.5		Skladen	10.10.2022	14.10.2022	
Električna prevodnost pri 20 °C	=153	≤2500	μS/cm	Skladen	10.10.2022	14.10.2022	
Preostali prosti klor	=0,05		mg/L	Skladen	10.10.2022	14.10.2022	
Vonj	=0	≤1		Skladen	10.10.2022	14.10.2022	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	11.10.2022	11.10.2022	
Število kolonij pri 22°C	=2	≤100	/mL	Skladen	12.10.2022	12.10.2022	
Število kolonij pri 37°C	=0	≤100	/mL	Skladen	13.10.2022	13.10.2022	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	11.10.2022	11.10.2022	