



Protokol: **PV/2793**

Status: **Končni**, Verzija: 1.00

POROČILO O MIKROBIOLOŠKEM PRESKUSU - PITNE VODE

Pošiljatelj: **NLZOH - ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE KRANJ, ENOTA ZA VODE IN ŽIVILA KRANJ,**
GOSPOSVETSKA ULICA 12, 4000 KRANJ
Naročnik, Plačnik: **VODOVODNO INŠTALATERSTVO VILJEM BERCE s.p., SELCA 38, 4227 SELCA NAD ŠKOFJO LOKO**
Lastnik: **VODOVOD BUKOVŠČICA**
Poslano v vednost: pošiljatelju, naročniku
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS ENOTA KRANJ, SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Sprejem: **29.08.2014 ob 12:10**, Preiskano do: **02.09.2014**

Namen odvzema: **Lastnikova zahteva**

Vzorci prinesel: **Mitja Špacapan**

Vzorec: **Pitna voda iz omrežja - Bukovščica 37**

Lokacija: **VODOVOD BUKOVŠČICA - OMREŽJE**
Odvzel: **Mitja Špacapan**
Datum odvzema: **29.08.2014 ob 08:30**
Stanje ob prevzemu: **ustrezno**
Opomba: **Metoda vzorčenja: Vzorčenje je bilo izvedeno po standardu SIST ISO 5667-5:2007**

Preiskava: **Občasna preiskava pitne vode - Membranska filtracija**

Zahtevek: Mikrobiološki preskus po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS št.19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).

PARAMETER	METODA	PREISK. KOLIČINA	KRITERIJ	REZULTAT	ENOTA	OCENA	ZAČETEK KONEC
<i>Escherichia coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001/ AC: 2009 Stand.test	100 ml	0	<4	CFU/100 ml	NESKLADEN #	29.08.2014 02.09.2014
Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001/ AC: 2009 Stand.test	100 ml	0	<4	CFU/100 ml	NESKLADEN #	29.08.2014 02.09.2014
Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	100 ml	0	<4	CFU/100 ml	NESKLADEN #	29.08.2014 01.09.2014
Število kolonij pri 22±2° C	SIST EN ISO 6222:1999	1 ml	brez neobičajnih sprememb	4	CFU/ml	/	29.08.2014 01.09.2014
Število kolonij pri 36±2° C	SIST EN ISO 6222:1999	1 ml	100	4 #	CFU/ml	SKLADEN #	29.08.2014 01.09.2014

OCENA: Kriteriji za OCENO parametrov so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).
OCENA je primerjava rezultatov z navedenimi kriteriji .

OPOMBA: RAZLAGA NAČINA PODAJANJA REZULTATOV ZA ŠTEVILO PREŠTETIH KOLONIJ V OBMOČJU DO 10:

Ni najdeno: **0 (velja tudi za metodo MPN)**
Najdeno 1-3: **<4**
Najdeno 4-9: **ocenjeno**

Odgovorna oseba:

Polona Planina

univ. dipl. biol.



Vodja laboratorija:

Tatjana Pavlica dr. vet. med.

spec. hig. živil z živil. san. mikrobiologijo



Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirane dejavnosti.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.

Poročilo se brez pisanega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Podatki o merilni negotovosti in validacijah metod so na voljo v pregled v laboratoriju.